



Муниципальное образование
«ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН»
Ростовской области
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа
№ 26 х. Красный Кут Октябрьского
района Ростовской области
346462 ул. Социалистическая 1 «а»
телефон: 8-863-60-3-33-96
12.04.2017 № 51

Начальнику отделения надзорной деятельности
По Октябрьскому (с) району ГУ МЧС РФ
по Ростовской области
Фоменко Максиму Витальевичу

Отчёт

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, и проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МБОУ СОШ №26 по Предписанию №11/1/1 от 28.04 2016г

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Устранение нарушений требований пожарной безопасности, проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Отметка о выполнении
1	На объекте отсутствует аварийное освещение путей эвакуации (Федеральный закон №123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.151; СП 52.13330.2011. «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» п.7.105; Освещение путей эвакуации в помещения или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации: - в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;)	Проведены монтажные работы по установке аварийного освещения путей эвакуации. ВЫПОЛНЕНО.
2	В помещениях раздевалки, библиотеки на светильниках отсутствуют предусмотренные конструкции рассеиватели. (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительство РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.23 пп. «к»)	В помещениях раздевалки и библиотеки на светильниках установлены рассеиватели. ВЫПОЛНЕНО.

3	<p>Помещение электрощитовой не имеет таблички с обозначением категории помещения по пожарной безопасности.</p> <p>(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительство РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» п.20.)</p>	<p>Наличие таблички с обозначением категории помещения по пожарной безопасности. на дверях электрощитовой имеется</p> <p>ВЫПОЛНЕНО.</p>
4	<p>Кабинет психологической разгрузки не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.</p> <p>(Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) п.4, табл. 1)</p>	<p>Кабинет психологической разгрузки оборудован автоматической пожарной сигнализацией.</p> <p>ВЫПОЛНЕНО.</p>
5	<p>В кабинете информатики огнетушитель не подвергается своевременной перезарядке</p> <p>(Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительство РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» п. 478)</p>	<p>Приобретены новые огнетушители в количестве 5 штук. В кабинете информатики старый огнетушитель заменен на новый.</p> <p>ВЫПОЛНЕНО.</p>

Директор МБОУ СОШ № 26



Е.М.Овсянникова